

PROTOCOLO NRO.: 72594

FECHA: 26/11/25

DATOS DEL SOLICITANTE

CUIT: 33-99903437-9
Razon Social: MUNICIPALIDAD DE SALADILLO
Domicilio: SAN MARTIN 3151
Provincia: BUENOS AIRES
Contacto: Mariela Incolla
Mail:

Localidad: SALADILLO
CP: 7260
Telefono: 2344 453030

DATOS DE LA MUESTRA

Matriz: Líquida
Recolectada por: Christian Franquet

Fuente: BOMBA 23
Fecha: 03/11/25
Hora: 12:30

RESULTADOS ANALITICOS

DETERMINACION	RESULTADO	U/M	LOD	METODO
Bact. Aerobias Heterotrofas	3	UFC/ml	1	SM 9215 D
Limite CAA:500				
Coliformes Totales	1	UFC/100ml	1	SM 9222 B
Limite CAA:3				
Escherichia Coli	Ausencia	Pres/Ause	1	SM 9260 F
Limite CAA:Ausencia				
Pseudomona Aeruginosa	Ausencia	Pres/Ause	1	SM 9213 E
Limite CAA:Ausencia				
Arsénico	0.043	mg/l	0.010	SM 3500 As C
Limite CAA:0.050				
Cadmio	<0.001	mg/l	0.001	SM 3500 Cd D
Limite CAA:0.005				
Cianuros Totales	<0.001	mg/l	0.001	SM 4500 CN C
Limite CAA:0.10				
Cobre Total	<0.01	mg/l	0.01	SM 3500 Cu D
Limite CAA:1				
Cromo Total	<0.001	mg/l	0.001	SM 3500 Cr D
Limite CAA:0.05				
Fluoruro Total	1.58	mg/l	0.10	SM 4500 F- B
Manganeso Total	<0.01	mg/l	0.01	SM 3500 Mn D
Limite CAA:0.10				
Mercurio Total	<0.001	mg/l	0.001	SM 3500 Hg
Limite CAA:0.001				
Nitratos	4	mg/l	1	SM 4500 N03- B
Limite CAA:45				
Nitritos	0.02	mg/l	0.01	SM 4500 N02- B
Limite CAA:0.10				
Plomo	<0.01	mg/l	0.01	SM 3500 Pb D
Limite CAA:0.05				
Selenio Total	<0.01	mg/l	0.01	SM 3500 Se D
Limite CAA:0.01				
Plata	<0.001	mg/l	0.001	SM 3500 Ag D
Limite CAA:0.05				
1,2-Dicloroetano	<0.2	ug/l	0.2	EPA 8260 C



Límite CAA:10				
Tetracloruro de carbono	<0.2	ug/l	0.2	EPA 8260 C
Límite CAA:3				
1,1-Dicloroetano	<0.05	ug/l	0.05	EPA 8260 C
Límite CAA:0.30				
Benceno	<0.2	ug/l	0.2	EPA 8260 C
Límite CAA:10				
Benzo(a)pireno	<0.006	ug/l	0.006	EPA 8270 D
Límite CAA:0.01				
Aldrín	<0.0060	ug/l	0.0006	EPA 8081 B
Límite CAA:0.0300				
Clordano gama	<0.0012	ug/l	0.0012	EPA 8081 B
2,4-D	<0.1	ug/l	0.1	EPA 8321
Límite CAA:100				
4,4-DDT	<0.0006	ug/l	0.0006	EPA 8081 B
Dieldrín	<0.0006	ug/l	0.0006	EPA 8081 B
Límite CAA:0.03				
Heptacloro	<0.0006	ug/l	0.0006	EPA 8081 B
Límite CAA:0.1				
Heptacloro Epóxido	<0.0006	ug/l	0.0006	EPA 8081 B
Límite CAA:0.1				
Hexaclorobenceno	<0.0006	ug/l	0.0006	EPA 8081 B
Límite CAA:0.01				
Lindano	<0.1	ug/l	0.1	EPA 8270 D
Límite CAA:3				
Metoxicloro	<0.0006	ug/l	0.0006	EPA 8081 B
Límite CAA:30				
Pentaclorofenol	<0.1	ug/l	0.1	EPA 8270 D
Límite CAA:10				
Cloro Libre	<0.1	mg/l	0.1	SM 4500 Cl G
Límite CAA:0.2				
2,4,6-Triclorofenol	<0.6	ug/l	0.6	EPA 8270 D
Límite CAA:10				
Bromoformo	<0.3	ug/l	0.3	EPA 8260 C
Dibromoclorometano	<0.5	ug/l	0.5	EPA 8260 C
Bromodiclorometano	<0.2	ug/l	0.2	EPA 8260 C
Cloroformo (Triclorometano)	<0.1	ug/l	0.1	EPA 8260 C

INSTRUMENTAL UTILIZADO

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
ESTUFA DE CULTIVO	FAC	SD6040	6160
ESTUFA DE CULTIVO	DALVO	MC12	115
BURETAS GRADUADAS	IVA		
ESPECTROFOTOMETRO UV	SHIMADZU	UV 1800	A 1145509426
PEACHIMETRO	HANNA	DIGITAL	08180288
REACTIVO PARA CLORO			
SEMI MICRO KJELDAHL	FOSS	TECATOR 1002	1039
FOTOMETRO DE LLAMA	CRUDO CAMAÑO	RC325	203
OXIMETRO	HACH	HQ30D	HQ30D53000000
TERMOMETRO	FRANCE		
CONDUCTIMETRO	HACH	SensiON5	37908
CROMATOGRAFO DE GASES	SHIMADZU	GC-2010 AF PLUS	N/P221-73020-44

OBSERVACIONES

Bacteriológicamente Potable.



Dr. Edmundo A. Balbuena
m.p.: 1800