

PROTOCOLO NRO. : 73629

FECHA: 12/02/26

DATOS DEL SOLICITANTE

CUIT: 33-99903437-9
Razon Social: MUNICIPALIDAD DE SALADILLO
Domicilio: SAN MARTIN 3151
Provincia: BUENOS AIRES
Contacto: Mariela Incolla
Mail:

Localidad: SALADILLO
CP: 7260
Telefono: 2344 453030

DATOS DE LA MUESTRA

Matriz: Líquida
Recolectada por: Christian Franquet

Fuente: BOMBA 24
Fecha: 02/02/26
Hora: 11:10

RESULTADOS ANALITICOS

DETERMINACION	RESULTADO	U/M	LOD	METODO
Bact. Aerobias Heterotrofas Limite CAA: 500	3	UFC/ml	1	SM 9215 D
Coliformes Totales Limite CAA: 3	1	UFC/100ml	1	SM 9222 B
Escherichia Coli Limite CAA: Ausencia	Ausencia	Pres/Ause	1	SM 9260 F
Pseudomona Aeruginosa Limite CAA: Ausencia	Ausencia	Pres/Ause	1	SM 9213 E

INSTRUMENTAL UTILIZADO

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
ESTUFA DE CULTIVO	FAC	SD6040	6160
ESTUFA DE CULTIVO	DALVO	MC12	115

OBSERVACIONES

Bacteriológicamente Potable.



Dr. Edmundo A. Balbuena
m.p.: 1800