

PROTOCOLO NRO. : 73633

FECHA: 12/02/26

DATOS DEL SOLICITANTE

CUIT: 33-99903437-9
Razon Social: MUNICIPALIDAD DE SALADILLO
Domicilio: SAN MARTIN 3151
Provincia: BUENOS AIRES
Contacto: Mariela Incolla
Mail:

Localidad: SALADILLO
CP: 7260
Telefono: 2344 453030

DATOS DE LA MUESTRA

Matriz: Líquida
Recolectada por: Christian Franquet

Fuente: MUNICIPALIDAD
Fecha: 02/02/26
Hora: 11:20

RESULTADOS ANALITICOS

DETERMINACION	RESULTADO	U/M	LOD	METODO
Color	1	UNT	1	SM 2120 C
Limite CAA: 5				
Olor	1	NUO	1	SM 2150 B
Limite CAA: Sin olores				
Turbiedad	1	UNT	1	SM 2130 B
Limite CAA: 3				
Aluminio	<0.01	mg/l	0.01	SM 3500 Al C
Limite CAA: 0.20				
Cinc Total	<0.01	mg/l	0.01	SM 3500 Zn D
Limite CAA: 5				
Cloruros	106	mg/l	1	SM 4500 Cl B
Limite CAA: 350				
Hierro Total	0.20	mg/l	0.01	SM 3500 Fe D
Limite CAA: 0.30				
pH	8.35	upH	0.10	SM 4500 H+ B
Limite CAA: 6.5-8.5				
Sodio	98	mg/l	1	SM 3500 Na B
Limite CAA: 200				
Sulfatos	53	mg/l	1	SM 4500 S04-2 E
Limite CAA: 400				
Sólidos Totales Disueltos	619	mg/l	1	SM 2540 C
Limite CAA: 1500				
S.A.A.M.	0.10	mg/l	0.10	SM 5540 C
Limite CAA: 0.5				

INSTRUMENTAL UTILIZADO

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
BURETAS GRADUADAS	IVA		
ESPECTROFOTOMETRO UV	SHIMADZU	UV 1800	A 1145509426
PEACHIMETRO	HANNA	DIGITAL	08180288
REACTIVO PARA CLORO			


SEMI MICRO KJELDAHL
FOTOMETRO DE LLAMA
OXI METRO
TERMOMETRO
CONDUCTI METRO

FOSS
CRUDO CAMAÑO
HACH
FRANCE
HACH

TECATOR 1002
RC325
HQ30D
SensI ON5

1039
203
HQ30D53000000
37908

OBSERVACIONES



Dr. Edmundo A. Balbuena
m.p.: 1800