



aguas & sistemas

Laboratorio Industrial O.P.D.S. - Hab. N°: 090



PROTOCOLO NRO. : 74167

FECHA: 26/03/26

### DATOS DEL SOLICITANTE

CUIT: 33-99903437-9  
 Razon Social: MUNICIPALIDAD DE SALADILLO  
 Domicilio: SAN MARTIN 3151  
 Provincia: BUENOS AIRES  
 Contacto: Mariela Incolla  
 Mail:

Localidad: SALADILLO  
 CP: 7260  
 Telefono: 2344 453030

### DATOS DE LA MUESTRA

Matriz: Líquida  
 Recolectada por: Christian Franquet

Fuente: BOMBA 23  
 Fecha: 06/03/26  
 Hora: 08:10

### RESULTADOS ANALITICOS

DETERMINACION	RESULTADO	U/M	LOD	METODO
Bact. Aerobias Heterotrofas Limite CAA: 500	3	UFC/ml	1	SM 9215 D
Coliformes Totales Limite CAA: 3	1	UFC/100ml	1	SM 9222 B
Escherichia Coli Limite CAA: Ausencia	Ausencia	Pres/Ause	1	SM 9260 F
Pseudomona Aeruginosa Limite CAA: Ausencia	Ausencia	Pres/Ause	1	SM 9213 E

### INSTRUMENTAL UTILIZADO

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
ESTUFA DE CULTIVO	FAC	SD6040	6160
ESTUFA DE CULTIVO	DALVO	MC12	115

### OBSERVACIONES

Bacteriológicamente Potable.

Dr. Edmundo A. Balbuena  
m.p.: 1800